

ESCLARECIMENTO

Alguns munícipes, reportaram aos Serviços de Água do Município situações anormais de turvação da água, em áreas abastecidas pela empresa Águas do Vale do Tejo (AdVT/EPAL), situações que despoletaram de imediato as diligências necessárias e as convenientes respostas. No entanto, tratando-se de assunto que é do interesse de todos, entende o Município que deve proceder a um esclarecimento generalizado à população.

Desde que tomaram conhecimento dessas anomalias, os serviços municipais diligenciaram no sentido de identificar a origem do problema e minimizar o seu impacto, entendendo-se de imediato que o problema seria da responsabilidade da empresa Águas do Vale do Tejo (AdVT/EPAL), responsável pelo fornecimento da água em alta, em específico nas áreas abrangidas pelo sistema da Póvoa – Vale do Arco/Escusa/Tom/Rosmaninhal/Longomel (excluindo Sete Sobreiras), Ponte de Sor/Tramaga/Vale de Açor/ Vale de Bispo Fundeiro/ Torre das Vargens (excluindo Ervideira e Vale de Boi). O Município solicitou os devidos esclarecimentos, tendo estes admitido que a justificação para o problema poderia estar “associada ao desprendimento de biofilme acumulado ao longo das condutas adutoras”, que transportam a água aos diversos Pontos de Entrega no nosso concelho.

Nesta sequência e como resultado da ação direta do Município e como forma de conter de imediato o problema, impedindo o seu arrastamento temporal, a AdVT/EPAL precipitou um procedimento de limpeza das referidas condutas adutoras. Estes trabalhos foram iniciados na semana de 3 maio. Estas intervenções precipitaram e originaram novas situações temporárias de turvação da água. A esse respeito, refere adicionalmente a AdVT/EPAL, que estas ocorrências “não comprometem a qualidade da água fornecida ao sistema, por serem de rápida solução.”

Assim, certos de que a defesa da qualidade da água como bem público foi, é e será sempre uma prioridade para este Município, continuaremos atentos ao assunto, garantindo levá-lo até às últimas consequências de forma a permitir o fornecimento de água de qualidade a todos os nossos munícipes. Com esse propósito e até existir uma garantia de estabilização da qualidade do serviço, as captações (furos) disponíveis, de imediato acionadas, continuarão em funcionamento.

Lamentamos o sucedido e solicitamos compreensão pelos constrangimentos causados.

O Presidente da Câmara

Hugo Luís Pereira Hilário *

(*Por Deliberação aprovada em reunião de Câmara de 17 outubro de 2017)

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa¹

¹ Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.